

KNGK-INPZ
oil refining petrochemicals



КНГК-ИНПЗ
нефтепереработка нефтехимия

КОПИЯ ВЕРНА

ООО «Нефтебитум»

ООО «КНГК-ИНПЗ»
Юр. адрес: 115093, г. Москва,
1-й Павловский переулок, д. 3,
этаж 3, пом. III, ком. 5

тел: + 7 (861) 200 18 20
факс: + 7 (861) 200 19 37
info@inpz.ru

Директор

Сопильняк О.П.

ООО «КНГК-ИНПЗ»

Подразделение в пгт. Ильском
Почт. адрес: 353232, Краснодарский край,
Северский район, пгт. Ильский, территория
55-км автодороги Краснодар-Новороссийск



Сертификат соответствия № РОСС.RU.АЕ29.Н06810

Срок действия с 26.12.2019г. по 14.02.2021 г.

Зарегистрирован ОС АНО «ДПО

«Стандарты и метрология»»

ПАСПОРТ № 56 (Н)

Наименование продукта: **Топливо низкозастывающее**

Нормативный документ: СТО 98832933-009-2019

Предприятие - изготовитель: ООО «КНГК-ИНПЗ»

Номер резервуара: 2

Уровень наполнения (см): 1017

Дата изготовления: 10.01.2021 г.


Дата проведения анализа: 10.01.2021 г.

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по СТО	Фактические показатели
1	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	82	84
2	Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ Р 51947	1,0	0,220
3	Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	минус 36	минус 36
4	Цвет	визуально	от светло-желтого до светло-коричневого	светло-желтый
5	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,02	отсутствие
6	Содержание воды	ГОСТ 2477	следы	менее 0,03
7	Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	Не нормируется, определение обязательно	832,5
8	Фракционный состав, °С Температура 50% отгона Температура 95% отгона	ГОСТ 2177 (метод А)	Не нормируется, определение обязательно	268 363
9	Наличие дисперсионно-диспергирующей присадки, марка, количество % масс.			0,030% депрессорно-диспергирующей присадки Keroflux 5699

Гарантийный срок хранения продукта 1 год со дня изготовления

Дата выдачи паспорта: 10.01.2021 г.

Начальник ЦЗЛ
Инженер-лаборант



(Signature)

О.В. Назарова
О.В. Тильтигина

Прогресс в гармонии с природой

Progress in harmony with nature