

ООО "ПЕРВЫЙ ЗАВОД"

РФ, 249845 Калужская область, Дзержинский район, поселок Полотняный Завод, стр. инв. №14/1635, лит.стр.1, комната 17

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № ТАС11-02/3
Топливо ароматическое смесевое марка Т

Нормативный документ	СТО 66837716-014-2020 с изм.№1
Дата отбора пробы	05.12.2020 г.
Дата испытания	05.12.2020 г.

Место отбора пробы: РВС-703

Производитель: ООО "ПЕРВЫЙ ЗАВОД"

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по СТО 66837716-014-2020 с изм.№1	Результат испытания
1	Плотность при 20 °С, не более марка Л, кг/м3 марка С, кг/м3 марка Т, кг/м3	ГОСТ 3900-85	840 870 890	877,5
2	Вязкость кинематическая при температуре 40 °С, не более, мм2/с	ГОСТ 33-2016	-	12,7
3	Массовая доля серы, не более	ГОСТ Р 51947-2002	-	0,125
4	Температура застывания, не выше, °С	ГОСТ 20287	-	-15
5	Фракционный состав: конец кипения, выше, °С	ГОСТ 2177-99	315	394
6	Содержание ароматических соединений, более, %	п.7.3 СТО 66837716-014-2020 с изм.№1	30,0	37,2
7	Температура вспышки в закрытом тигле, более, °С	ГОСТ 6356-75	70	122
8	Содержание воды, не более	ГОСТ 2477-2014	следы	отсутствие

Место проведения испытаний	Лаборатория качества ООО "ПЕРВЫЙ ЗАВОД"
Примечания	Соответствует СТО 66837716-014-2020 с изм.№1

п. 2, 3, 4 определены и указаны по просьбе клиента и не нормируются СТО 66837716-014-2020 с изм.№1

Дата проведения испытаний 05.12.2020 г.

Паспорт выдал Гришкина Е.Н.

