



ООО «КНГК-ИНПЗ»  
Юр. адрес: 143421, Московская область,  
Г.О. Красногорск, автодорога Валуя, тар. 26 км  
БЦ Рига-Венд, стр. 1, ком. 42, пом. 1, этаж 3

тел.: +7 (861) 200 18 20  
факс: +7 (861) 200 19 37  
info@inpz.ru



Сертификат соответствия № РОСС RU.ФЦИ.61.Н19132  
Срок действия с 27.01.2021 г. по 26.01.2024 г.  
зарегистрирован в Едином государственном реестре сертификатов и деклараций



**ПАСПОРТ № 2052 (Н)**

Наименование продукта: **Топливо низкозастывающее**

Нормативный документ: СТО 98832933-009-2019

Предприятие - изготовитель: ООО «КНГК-ИНПЗ»

Номер резервуара: 2

Уровень наполнения (см): 1010

Дата изготовления: 19.08.2021 г.

Дата проведения анализа: 19.08.2021 г.

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по СТО	Фактические показатели
1	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	82	88
2	Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ Р 51947	1,0	0,257
3	Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	минус 36	минус 36
4	Цвет	визуально	от светло-желтого до светло-коричневого	светло-желтый
5	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,02	отсутствие
6	Содержание воды	ГОСТ 2477	следы	менее 0,03
7	Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	Не нормируется, определение обязательно	839,0
8	Фракционный состав, °С Температура 50% отгона Температура 95% отгона	ГОСТ 2177 (метод А)	Не нормируется, определение обязательно	278 377
9	Наличие дисперсионно-диспергирующей присадки, марка, количество % масс.			0,030% депрессорно-диспергирующей присадки Keroflux 5699

Гарантийный срок хранения продукта 1 год со дня изготовления

Дата выдачи паспорта: 19.08.2021 г.

Начальник ЦЗЛ

Инженер-лаборант

*Сопильняк О.П.*  
*Нехай А.В.*

О.В. Назарова

А.В. Нехай