



ООО «КНГК-ИНПЗ»
Юр. адрес: 115093, г. Москва,
1-й Павловский переулок, д. 3,
этаж 3, пом. III, ком. 5

тел.: + 7 (861) 200 18 20
факс: + 7 (861) 200 19 37
info@i-npz.ru

ООО «КНГК-ИНПЗ»
Подразделение в пгт. Ильском
Почт. адрес: 353232, Краснодарский край,
Северский район, пгт. Ильский, территория
55-км автодороги Краснодар-Новороссийск

Сертификат соответствия № РОСС RU.НВ61.Н19132
Срок действия с 27.01.2021г. по 26.01.2024 г.
Зарегистрирован ООО «ЦЕТРИМ»



ПАСПОРТ № 1013 (Н)

Наименование продукта: **Топливо низкозастывающее**

Нормативный документ: СТО 98832933-009-2019

Предприятие - изготовитель: ООО «КНГК-ИНПЗ»

Номер резервуара: 40

Уровень наполнения (см): 431

Дата изготовления: 16.05.2021 г.

Дата проведения анализа: 16.05.2021 г.

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по СТО	Фактические показатели
1	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	82	88
2	Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ Р 51947	1,0	0,257
3	Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	минус 36	минус 36
4	Цвет	визуально	от светло-желтого до светло-коричневого	светло-желтый
5	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,02	отсутствие
6	Содержание воды	ГОСТ 2477	следы	менее 0,03
7	Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	Не нормируется, определение обязательно	836,5
8	Фракционный состав, °С Температура 50% отгона Температура 95% отгона	ГОСТ 2177 (метод А)	Не нормируется, определение обязательно	274 373
9	Наличие дисперсионно-диспергирующей присадки, марка, количество % масс.			0,030% депрессорно-диспергирующей присадки Keroflux 5699

Гарантийный срок хранения продукта 1 год со дня изготовления
Дата выдачи паспорта: 16.05.2021 г.

Начальник ЦЗЛ
И.о. инженера-лаборанта





О.В. Назарова
Е.С. Лавриненко

Прогресс в гармонии с природой

Progress in harmony with nature