


ЦЗЛП"
Ростовская область, м.р-н Красносулинский, с.п.
тер автомобильной дороги общего пользования
значения А-270, км 882-й.
(86369)5-15-00



Паспорт № 3771/2021
Газойль низкосзастывающий
наименование продукта

СТО 73281024-040-2017 изм.1-3
НД на продукт

Код ОКПД 2 19.20.26.190
Номер пробы/партии 23446
Дата и время отбора проб 24.09.21 03:15
Дата выдачи паспорта 24.09.21
Отбор проб по ГОСТ 2517

Вагоны цистерны №51909919
Масса нетто, т 56.5
Дата изготовления 24.09.21
Дата анализа 24.09.21


№№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Нормированное значение	Фактическое значение
1	Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069-97	Не нормируется*	833,5
2	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947-2002	макс 1,1	0,858
3	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287-91 метод Б	макс минус 35	-37
4	Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333-2014	мин 81	85
5	Цвет	Визуально	От светло-желтого до светло-коричневого	светло-желтый
6	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370-83	макс 0,02	отсутствие
7	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477-2014	Следы	следы
8	Процент перегонки при температуре 250°С, %	ASTM D 86-20b	макс 65	42
9	Процент перегонки при температуре 350°С, %	ASTM D 86-20b	более 85	92

Примечание: продукт соответствует требованиям СТО 73281024-040-2017 изм.1-3, ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 350 0

Результаты испытаний, приведенные в паспорте, относятся только к пробе, подвергнутой испытаниям.
Результат испытаний определяется как среднее арифметическое двух параллельных определений.
Перепечатка, копирование или воспроизведение паспорта не в полном объеме ЗАПРЕЩЕНО без разрешения начальника ЦЗЛ.
*Определение обязательно в коммерческих целях.
Область применения нефтепродукта определена требованиями СТО 73281024-040-2017 изм.1-3. Изготовитель гарантирует соответствие нефтепродукта требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Центральная заводская лаборатория
Адрес осуществления деятельности: Ростовская обл., Красносулинский район, северо-западная часть Новошахтинского кадастрового района.

Утверждаю:
М.П.

Инженер химик


Л.И. Ключикова

Без печати ЦЗЛ не действительно

ОКОНЧАНИЕ ПАСПОРТА

Лист 1 из 1