



ИНН 3426011960 КПП 342601001 Юр. адрес: 404171, Волгоградская обл., Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Дорожная д. 5А, оф. 222. Р/с 40702810500000011088 ООО КБ «Славянский кредит» г. Москва БИК 044525805 Кор/сч. 30101810845250000805
Тел.: 8 (8442) 60 00 01 Эл. почта: ooo_ecoton@mail.ru



ЭКОТОН

Паспорт № 294

Газойль ароматическая смесь ТУ 19.20.26-010-98521950-2020

Сертификат соответствия по оценке состояния измерений в ИЛ № 288 от 06.05.2020 по 05.05.2023 г. Выдан ОС ООО «Волгоградский ЦОСМ»

Код ОКПД2	19.20.26.190
Дата изготовления партии	13.07.2020
Дата отбора пробы	14.07.2020
Номер емкости	E-108
Уровень наполнения	835 (см)
Размер партии	421 (м3)
Дата проведения анализа	14.07.2020
Дата оформления паспорта	14.07.2020

№ п.п	Наименование показателей	Метод испытаний	Норма по ТУ №19.20.26-010-98521950-2020	Фактические данные
1	Плотность при 20 °С, кг/м3	ГОСТ 3900	не менее 800	819
2	Содержание ароматических частей	По приложению А к примечанию № 2 ТН ВЭД ЕАЭС	не менее 30	33,4
3	Фракционный состав:	ГОСТ 2177	-	.
4	температура начала кипения, °С		не ниже 145	154
5	конечная температура перегонки, °С		не ниже 355	381
6	кубовый остаток		не более 2,0	1,2
7	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947	не более 1,5	0,384
8	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ГОСТ 6356	не менее 40	55
9	Зольность, %	ГОСТ 1461	не более 0,1	Отсутствие
10	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	Следы	Отсутствие
11	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	Отсутствие	Отсутствие
12	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307	Отсутствие	Отсутствие

*данные протокола Аттестат аккредитации №РОСС RU/0001.21НФ81 от 19.03.2015 г.

Гарантийный срок хранения не более 12 месяцев со дня изготовления.

Качество продукции соответствует ТУ №19.20.26-010-98521950-2020

Лаборатория ЭКОТОН



Бочарова В.И.