



ООО "KNGK-INPZ"  
353232, Russia, Krasnodar Krai,  
Seversky District, Il'sky Settlement,  
55th km of Krasnodar-Novorossiysk highway


т. +7 (861) 200 18 20  
ф. +7 (861) 200 19 37  
info@i-npz.ru



ООО "КНГК-ИНПЗ"

353232, Россия, Краснодарский край,  
Северский район, поселок городского типа Ильский,  
территория 55-км автодороги Краснодар-Новоросийск

Сертификат соответствия № РОСС.RU.AE29.H06718  
Срок действия с 13.02.2018г. по 14.02.2021 г.  
Зарегистрирован ОС АНО «ДПО  
«Стандарты и метрология»»



**ПАСПОРТ № 1761 (Н)**

Наименование продукта: **Топливо низкозастывающее**

Нормативный документ: СТО 98832933-009-2019

Предприятие - изготовитель: ООО «КНГК-ИНПЗ»

Номер резервуара: 1

Уровень наполнения (см): 997

Дата изготовления: 17.09.2019 г.

Дата проведения анализа: 17.09.2019 г.

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по СТО	Фактические показатели
1	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	82	82
2	Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ Р 51947	1,0	0,241
3	Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	минус 36	минус 38
4	Цвет	визуально	от светло-желтого до светло-коричневого	светло-желтый
5	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,02	отсутствие
6	Содержание воды	ГОСТ 2477	следы	менее 0,03
7	Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	Не нормируется, определение обязательно	835,5
8	Наличие дисперсионно-диспергирующей присадки, марка, количество, % масс.			0,030% депрессорно-диспергирующей присадки Keroflux 5699

Гарантийный срок хранения продукта 1 год со дня изготовления

Дата выдачи паспорта: 17.09.2019 г.



Начальник ЦСД

Инженер-лаборант

*(Handwritten signatures)*

О.В. Назарова

А.В. Нехай