

**Общество с ограниченной  
ответственностью «НАФТАН»**  
249032, Россия, Калужская обл., г. Обнинск,  
Киевское шоссе, дом 59, помещение 4.23

249038 Россия, Калужская обл., г. Обнинск, Коммунальный  
проезд, д.21 нефтебаза «НАФТАН»

**Паспорт № 101**  
**Дизельное топливо FM diesel, (ДТ-3-К5) по СТО 24846718-003-2018.**

Код ОКПД 2: 19.20.21.325

Обозначение документов устанавливающих требования к топливу:

Технический регламент таможенного союза № ТР ТС 013/2011

«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному  
и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»

СТО 24846718-003-2018, Дизельное топливо Фирменное «FM diesel»

Декларация соответствия ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.96815/21 по 06.04.2024.

Дата изготовления: 15.11.2021г.

Место отбора, номер ёмкости: нефтебаза «НАФТАН» РВС№ 48.

Дата отбора пробы (по ГОСТ 2517): 15.11.2021г.

Размер партии (масса): 1627000 кг.

Дата начала проведения испытаний: 15.11.2021г.

Дата окончания проведения испытаний: 19.11.2021г.

Дата оформления паспорта: 22.11.2021г.

Паспорт выдан на основании: протокола испытаний № 3190 от 19.11.2021г.

Испытательной лаборатории моторных топлив

ООО «Лаборатория «ОНКО-ВНИИ НП» Россия, 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.1/4,  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HX87



№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	ТР ТС 013/2011	СТО 24846718-003-2018	Результат испытаний
1.	Цетановое число	ГОСТ EN 15195	не менее 47,0	не менее 47,0	47,3
2.	Плотность при 15 <sup>0</sup> С	ГОСТ Р 51069	-	790,0-845,0	813,5
3.	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	ГОСТ Р EN 12916	не более 8	не более 8	1,1
4.	Массовая доля серы	ГОСТ Р 52660	не более 10	не более 10	8
5.	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	ГОСТ 6356	не ниже 30	не ниже 40	50
6.	Смазывающая способность (скорректированный диаметр пятна износа при 60 0С)	ГОСТ Р ИСО 12156-1	не более 460	не более 460	445
7.	Фракционный состав: -50% (по объему)перегоняется при температуре -95% (по объему) перегоняется при температуре	ГОСТ 2177 (метод А)	- не выше 360	не выше 280 не выше 360	219 334
8.	Предельная температура фильтруемости	ГОСТ 22254	Минус 20	не выше минус 26	минус 30

**Заключение:** Дизельное топливо FM diesel, (ДТ-3-К5) соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза № ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» и СТО 24846718-003-2018.

Диспетчер



 / 



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «НАФТАН»

Основной государственный регистрационный номер 1184027001157

**Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:**

249032, Россия, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 59, помещение 4.23

Телефон: (925) 900-90-91; Адрес электронной почты: naftan\_info@mail.ru

**в лице** Генерального директора Воронина Ивана Владимировича

**заявляет, что**

Дизельное топливо FM diesel, (ДТ-3-К5) по СТО 24846718-003-2018

**Изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью «НАФТАН»

**Место нахождения (адрес юридического лица):** 249032, Россия, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 59, помещение 4.23

**Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:** 249038, Россия, Калужская область, город Обнинск, Коммунальный проезд, дом 21, нефтебаза склад ГСМ

**наименование и обозначение документа, в соответствии с которым изготовлена продукция:** СТО 24846718-003-2018 «Дизельное топливо фирменное FM diesel. Требования и методы испытаний»

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 2710 19 422 0

Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протокол испытаний № 148/д от 05.04.2021, Испытательная лаборатория нефтепродуктов Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Центр Экспертиз", аттестат аккредитации RA.RU.21HT27 от 01.07.2015

Схема декларирования – 3д

**Дополнительная информация**

Условия хранения - в соответствии с ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Срок хранения – гарантийный срок хранения – 1 год, с даты изготовления.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 06.04.2024 включительно**

Воронин Иван Владимирович

Ф.И.О. заявителя



**Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU.Д-RU.РА01.В.96815/21**

**Дата регистрации декларации о соответствии: 07.04.2021**

