

ОАО " ЯНПЗ им. Д. И. Менделеева"

Россия, 152321 Ярославская область, Тутаевский р-н, п. Константиновский

ПАСПОРТ № 13

Наименование продукта: **Высоковязкий продукт**

Качество соответствует ТУ 19.20.29-019-05767901-2018 с изм.1,2

Дата изготовления продукта 14.04.21 Номер партии 13

Номер резервуара (емкости) 218

Замер резервуара, см(количество тонн) 516(1184.7)

№ п/п	Наименование показателей	Норма	Фактически
1	Зольность, %, не более	0.02	отсутствие
2	Массовая доля механических примесей, %, не более	0.01	отсутствие
3	Массовая доля воды, %, не более	следы	отсутствие
4	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие	отсутствие
5	Массовая доля серы, %, не более	2.00	0.50
6	Содержание сероводорода	отсутствие	отсутствие
7	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, более	80	84*
8	Температура застывания, °С, не выше	Минус 35	Минус 37*
9	Плотность при 15 °С, кг/м3	Не нормируется. Определение обязательно	840.3
10	Плотность при 20 °С, кг/м3	Не нормируется. Определение обязательно	836.7

* показатель п.7,8 по аналитическому отчету отчет SP21-01268.001 от 16.04.2021 АО "СЖС Восток Лимитед" в г. Санкт-Петербург

Гарантийный срок хранения 5 лет со дня изготовления

Начальник ОТК ЦЗЛ

Шатковская Г.В.

Старший лаборант

Лаврова М.Н.

Дата выдачи паспорта

16.04.21

