



ИНН 3426011960 КПП 342601001 Юр. адрес: 404171, Волгоградская обл., Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Дорожная д. 5А, оф. 222. Р/с 40702810500000011088 ООО КБ «Славянский кредит» г. Москва БИК 044525805 Кор/сч. 30101810845250000805
Тел.: 8 (8442) 60 00 01 Эл. почта: ooo_ecoton@mail.ru



Паспорт № 27.

Топливо технологическое ТУ 19.20.26-011-98521950-2020

Сертификат соответствия №РОСС RU.34.002.Н.00004 срок действия с 29.10.2020 по 28.10.2023

Сертификат соответствия по оценке состояния измерений в ИЛ № 288 от 06.05.2020 по 05.05.2023 г. Выдан ОС ООО «Волгоградский ЦОСМ»

Код ОКПД2	19.20.26.190
Дата изготовления партии	17.01.2021
Дата отбора пробы	18.01.2021
Номер емкости	E-107
Уровень наполнения	824 (см)
Размер партии	470 (м3)
Дата проведения анализа	18.01.2021
Дата оформления паспорта	18.01.2021

№ п.п	Наименование показателей	Метод испытаний	Норма по ТУ № 19.20.26-011-98521950-2020	Фактические данные
1	Плотность при 20 °С, кг/м3	ГОСТ 3900	Не нормируется, определение обязательно	819
2	Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	не ниже 80	82
3	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947	не более 1,5	0,444
4	Зольность, %	ГОСТ 1461	не более 0,1	0,010
5	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	не более Следы	Отсутствие
6	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	Отсутствие	Отсутствие
7	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	не более Минус 35	Минус 37
8	Температура помутнения, °С	ГОСТ 20287	не нормируется	Минус 8*
9	Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254	не нормируется	Минус 17*

*данные протокола

* Показатели выполнены по просьбе потребителя

Гарантийный срок хранения не более 12 месяцев со дня изготовления
Качество продукции соответствует ТУ № 19.20.26-011-98521950-2020

Начальник лаборатории



Бочарова Ольга Николаевна